

Częstochowa, dn. 28.10.2024 r.

TT1.410.1706.2024

TT1/3571/2024

Oryginal

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DOMINIK WITOLD
ul. Jaracza 4 POK. / 19
42-200 CZĘSTOCHOWA

dotyczy: wstępnej opinii w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do projektowanych 16 budynków jednorodzinnych przy ul. Gen. Juliana Filipowicza (dz. nr 1316) w Miedźnie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2024r. w sprawie jw. informujemy, że zasilanie w wodę można zrealizować w oparciu o sieć wodociągową DN 100 mm zlokalizowaną w ul. Gen. Juliana Filipowicza.

Informujemy, że PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 – wydanie II”, nie przewiduje realizacji sieci wodociągowej na wnioskowanym terenie.

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem możliwości grawitacyjnego spływu ścieków. Odprowadzenie ścieków dla 4 pierwszych budynków można zrealizować w oparciu o kanał sanitarny DN 0,2 m zlokalizowany w ul. Równoległej. Dla pozostałych budynków do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej inne warunki odprowadzenia ścieków należy uzgodnić z właściwym terenowo organem urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej.

W celu uzyskania warunków technicznych wykonania przyłącza wod.-kan. sanitarnej należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Niniejsze pismo traci ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień